

Vedrørende: Supplerende idèhøring af Svanemøllen Skybrudstunnel, j.nr. 2021-594

Projektet:

Vi ser positivt på og er glade for, at den forelagte projektbeskrivelse med nyt udløbspunkt placeret ved Fiskerihavnen (FSK), samt at tunneltraceet mellem skakten på Svanemøllen Kaserne (SVK) og udløbspunktet er ændret og placeret nord for Svanemøllebugten.

Vi har noteret os, at Svaneknoppen og Færgehavn Nord i Miljøkonsekvensrapporten vil blive beskrevet under fravalgte alternativer.

Tilslutningsarbejder

Der er foreslået 3 mulige løsninger til en ledning fra udløbspunktet i FSK til Strandvængets Pumpestation, hvor kun en af de tre etableres.

Vi vil anbefale en gravet ledning gennem Nordhavn, der tilsluttes eksisterende ledning (rød løsning), idet denne løsning bedst minimerer generne for beboere og gæster ved og på Strandpromenaden. Hermed undgås dybe gravearbejder på Strandpromenaden, og anlægsarbejderne placeres længst væk fra boliger og rekreative områder tæt på stranden.

Skal der vælges en løsning, som krydser Svanemøllebugten, vil vi anbefale en tunneleret løsning med skakt på Færgehavn Nord og Strandpromenaden og derfra til Strandvængets Pumpestation (gul løsning)

Vælges en gravet ledning, der spules ned på havbunden og tilsluttes Strandpromenadens Pumpestation (grøn løsning), vil der være forhold under udførelsen, der kan få konsekvenser for badekvaliteten. Ved nedspuling placeres ledningen på havbunden, hvorefter den spules ned med en spuleslæde. Nedspulingen vil medføre en midlertidig ophvirvling af bundsediment, der spredes med strømmen. Der kan være risiko for, at bundsedimentet i Svanemøllebugten er forurenet, og at der midlertidigt spredes forurenet sediment til badevandet og stranden i bugten. Selv om nedspulingen vil foregå om vinteren, vil der fortsat være rigtig mange vinterbadere både fra vinterbadeklubben på Svaneknoppen og fra det omliggende kvarter, der kan udsættes for det forurenede vand.

Afsluttende bemærkninger

Vi ser meget positivt på den proces, der har været og ser ud til at fortsætte med at engagere beboere og andre interesserede i at bidrage til den videre udvikling af projektet til "Svanemøllen Skybrudstunnel".

Dette vil vi som grundejere- og beboerforeninger fortsat gerne deltage i.

Indsendt af bestyrelserne på vegne af beboerne i:

<p>Svanevængets Ejerlaug Repræsenteret af Helle Böwadt M: 53696765 E: hellebowadt@gmail.com</p>	<p>Ejerforeningen Strandpromenaden Repræsenteret af Martin Gottlob M: 25272541 E: mgottlob@hotmail.com</p>
--	--

<p>Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug Repræsenteret af Gregersk Kudsk M: 40133260 E: gregers@gregerskudsk.com</p>	<p>Ejerforeningen Svanemøllegården Repræsenteret af Sven Fristrup M: 40283053 E: sbf@post.tele.dk</p>
<p>Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænger m.v. Repræsenteret af Susse Laustsen M: 21456766 E: susselaustsen@gmail.com</p>	